

SP VLR 70 RF EPM1 50 F7-4

อุปกรณ์เสริม

สินค้า-NO.: 239577

ไส้กรองสำหรับ VLR 70

คุณสมบัติหลัก

ไส้กรองที่เหมาะสมสำหรับ VLR 70



SP VLR 70 RF COARSE 30 G2-4

สินค้า-No.: 239562



SP VLR 70 RF EPM1 80 F9-4

สินค้า-No.: 201274



ลักษณะ:

SP VLR 70 RF
COARSE 30 G2-4

SP VLR 70 RF
EPM1 50 F7-4

SP VLR 70 RF
EPM1 80 F9-4

หมายเลขชิ้นส่วน

239562

239577

201274

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวน

4

4

4

รุ่นของตัวกรอง

ISO แบบหยาบ
>30 % (G2)

ePM1 #50 % (F7)

ePM1 #80 % (F9)

การใช้งาน

หน่วยวัดการระบายอากาศ หน่วยวัดการระบายอากาศ

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบลิ๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า